


КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЛЕСКЕН  
МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ ШЫЦ АРГУДАН  
КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ



КЪАБАРТЫ-МАЛЪБАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЛЕСКЕН  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ АРГУДАН ЭЛ  
ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРГУДАН ЛЕСКЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361360, КБР, Лескенский муниципальный район,  
с.п. Аргудан, ул. Суншева, 30 www.adm-argudan.ru

тел./факс. 8(86639) 9-15-03  
e-mail: [argudan@kbr.ru](mailto:argudan@kbr.ru)

№ 02-01-24/349

«14» августа 2025 г.

АКТ № 3

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годы

с.п. Аргудан

«26» августа 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, глава местной администрации с.п. Аргудан Суншев А.Х., представитель МУП «Водоканал» с.п. Аргудан Р.Х. Масаев, заместитель главы администрации с.п. Аргудан А.З. Арамисов и специалист по обследованию технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов Т.Х. Долов, произвели проверку готовности многоквартирных домов по адресу: с.п. Аргудан, ул. Суншева, 3; ул. Ленина, 151; ул. Арамисова, 44; ул. Арамисова, 42, к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

В ходе проверки установлено:

- водоснабжение, водоотведение – готова к эксплуатации;
- теплоснабжение – готово к отопительному сезону;
- электроснабжение – готово к эксплуатации;
- фасад и кровля – в хорошем состоянии.

Вывод: Жилищный фонд с.п. Аргудан готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

Глава администрации  
с.п. Аргудан

 А.Х. Суншев

Директор  
МУП «Водоканал» с.п. Аргудан

 Р.Х. Масаев

Заместитель главы администрации  
с.п. Аргудан

 А.З. Арамисов

# А К Т

## обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

гор. С. П. Арзрум 14.03.2015

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Резаев А. В.

составили настоящий акт по результатам технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по ул. Сурмеева с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа. от 14.03.15

Наименование	Материалы	Сечение, см	№ квартиры, присоедин. к кан.	Герметичность	Состояние	Наличие	Состояние оголовков	Заключение о пригодности
1. Дымоходы	<i>кирпич</i>	<i>14x14</i>	<i>1/2012</i>		<i>хорошо</i>	<i>есть</i>	<i>хорошо</i>	<i>пригодны</i>
2. Вентканалы	<i>асбест</i>	<i>14x14</i>	<i>1/2012</i>		<i>хорошо</i>	<i>есть</i>	<i>хорошо</i>	<i>пригодны</i>

Дымоходы в кв. № 1/2012 пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентканалы в кв. № \_\_\_\_\_ пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны

Представитель

Подпись: *Резаев А. В.*



# А К Т

**обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов**

гор. С.П. Арзубов 14.08. 20025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Ветина А.В.

составили настоящий акт по результатам технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 44 по ул. Аришского с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа. 07 КГЧ

Наименование	Материалы	Сечение, см	№ квартиры, присоедин. к кан.	Герметичность	Состояние	Наличие	Состояние оголовков	Заключение о пригодности
1. Дымоходы	К/К	200	150/10		хорош	есть	хорош	пригоден
2. Вентканалы								

Дымоходы в кв. № С 150/6 пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентканалы в кв. № \_\_\_\_\_ пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны

Представитель [Подпись] ( \_\_\_\_\_ )  
 Подпись: \_\_\_\_\_



# А К Т

**обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов**

гор. г. Ит. Армавир 14.08.2008 г. 25

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Александр Д.В.

составили настоящий акт по результатам технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 42 по ул. Армисева с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа. от ИИИ; Котель

Наименование	Материалы	Сечение, см	№ квартиры, присоедин. к кан.	Герметичность	Состояние	Наличие	Состояние оголовков	Заключение о пригодности
1. Дымоходы	<i>сталь</i>	<i>150</i>	<i>42</i>		<i>хорошо</i>	<i>есть</i>	<i>хорошо</i>	<i>пригодны</i>
2. Вентканалы	<i>сталь</i>	<i>150</i>	<i>42</i>		<i>хорошо</i>	<i>есть</i>	<i>хорошо</i>	<i>пригодны</i>



Дымоходы в кв. № 42 пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентканалы в кв. № \_\_\_\_\_ пригодны; в кв. № \_\_\_\_\_ не пригодны

Представитель \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_